

## 周辺水路 pH状況報告 (203)

測定日	2023年3月9日
測定時刻	13:08 ~ 13:30
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	7.18	・ 上流水 pH基準値として計測
①	8.12	
②	7.89	・ 区間内最小値 5.52
③	7.51	・ 水中ポンプにて揚水し、社内排水設備に戻し中和
④	7.74	・ ④より下流はpH値安定を確認できたため
⑤		8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。(8/22環境保全課との協議結果による) ・ 以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		【参考】 ※1) pHは「7」で中性であり、「1」に近いほど酸性が強く、「14」に近いほどアルカリ性が強い。 ※2) pH「6.5 ~ 8.5」が、河川の一般的な数値です。 ※3) 水質汚濁防止法では、河川および湖沼 pH5.8~8.6と定められております。
⑪		



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel: 053-522-1911 業務課まで)