

周辺水路 pH状況報告 (270)

測定日	2023年5月15日
測定時刻	8:20 ~ 8:50
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
①	6.36	・ 上流水 pH基準値として計測
②	6.12	
③	6.68	・ 区間内最小値 3.89
④	6.04	・ 水中ポンプにて揚水し、社内排水設備に戻し中和
⑤	6.62	・ ④より下流はpH値安定を確認できたため
⑥		8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。(8/22環境保全課との協議結果による)
⑦		
⑧		・ 以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑨		【参考】
⑩		※1) pHは「7」で中性であり、「1」に近いほど酸性が強く、「14」に近いほどアルカリ性が強い。
⑪		※2) pH「6.5 ~ 8.5」が、河川の一般的な数値です。
		※3) 水質汚濁防止法では、河川および湖沼 pH5.8~8.6と定められております。



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel: 053-522-1911 業務課まで)