

周辺水路 pH状況報告（295）

測定日	2023年6月11日
測定時刻	8:10~9:00
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
①	6.96	・上流水 pH基準値として計測
①	7.06	
②	7.10	・区間内最小値3.96
③	6.15	・水中ポンプにて揚水し、社内排水設備に戻し中和
④	6.46	・④より下流はpH値安定を確認できたため
⑤		8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。（8/22環境保全課との協議結果による）
⑥		・以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑦		
⑧		【参考】
⑨		※1) pHは「7」で中性であり、「1」に近いほど酸性が強く、「14」に近いほどアルカリ性が強い。
⑩		※2) pH「6.5 ~ 8.5」が、河川の一般的な数値です。
⑪		※3) 水質汚濁防止法では、河川および湖沼 pH5.8~8.6と定められております。



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel : 053-522-1911 業務課まで)