

周辺水路 pH状況報告 (362)

測定日	2023年8月19日
測定時刻	8:10~9:00
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	7.13	・上流水 pH基準値として計測
⑨	7.19	
⑧	7.01	・区間内最小値 4.15
⑦	6.63	
⑥	5.94	・水中ポンプにて揚水し、社内排水設備に戻し中和
⑤		
④		・④より下流はpH値安定を確認できたため
③		
②		8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。(8/22環境保全課との協議結果による)
①		
⑩		・以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑨		
⑧		【参考】
⑦		
⑥		※1) pHは「7」で中性であり、「1」に近いほど酸性が強く、「14」に近いほどアルカリ性が強い。
⑤		
④		※2) pH「6.5 ~ 8.5」が、河川の一般的な数値です。
③		
②		※3) 水質汚濁防止法では、河川および湖沼 pH5.8~8.6と定められております。
①		
⑩		
⑨		
⑧		
⑦		
⑥		
⑤		
④		
③		
②		
①		



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel : 053-522-1911 業務課まで)