

## 周辺水路 pH状況報告 (383)

測定日	2023年9月9日
測定時刻	13:00 ~ 13:50
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	7.38	・上流水 pH基準値として計測
①	7.01	
②	6.99	・区間内最小値 5.42
③	6.87	・水中ポンプにて揚水し、社内排水設備に戻し中和
④	5.82	・④より下流はpH値安定を確認できたため
⑤		8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。(8/22環境保全課との協議結果による)
⑥		
⑦		・以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑧		【参考】 ※1) pHは「7」で中性であり、「1」に近いほど酸性が強く、「14」に近いほどアルカリ性が強い。 ※2) pH「6.5 ~ 8.5」が、河川の一般的な数値です。 ※3) 水質汚濁防止法では、河川および湖沼 pH5.8~8.6と定められております。
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		



土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel : 053-522-1911 業務課まで)