

## 周辺水路 pH状況報告 (4)

測定日	2022年8月22日
測定時刻	11:20 ~ 11:55
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	8.13	上流水 pH基準値として計測
①	9.18	揚水ポンプにて、社内中和設備へ戻し中和
②	6.64	
③	5.47	
④	6.66	
⑤	6.85	
⑥	7.52	
⑦	7.11	
⑧	8.32	
⑨	7.28	
⑩	8.49	
⑪	9.42	



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel: 053-522-1911 業務課まで)