

周辺水路 pH状況報告 (464)

測定日	11月29日
測定時刻	7:43 ~ 7:54
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	7.74	・ 上流水 pH基準値として計測
⑨	7.86	
⑧	7.53	・ 区間内最小値 5.28
⑦	7.21	・ 水中ポンプにて揚水し、社内排水設備に戻し中和
⑥	7.82	・ ④より下流はpH値安定を確認できたため
⑤	/	8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。(8/22環境保全課との協議結果による)
④	/	・ 以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
③	/	
②	/	
①	/	
⑩	/	
⑨	/	
⑧	/	
⑦	/	
⑥	/	
⑤	/	
④	/	
③	/	
②	/	
①	/	

【参考】

※ 1) pHは「7」で中性であり、「1」に近いほど酸性が強く、「14」に近いほどアルカリ性が強い。
 ※ 2) pH「6.5 ~ 8.5」が、河川の一般的な数値です。
 ※ 3) 水質汚濁防止法では、河川および湖沼 pH5.8~8.6と定められております。



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel : 053-522-1911 業務課まで)