

## 周辺水路 pH状況報告 (6)

測定日	2022年8月24日
測定時刻	8:39 ~ 8:55
測定機器	KP-10F

測定箇所	pH値	備考
⑩	6.84	・ 上流水 pH基準値として計測
①	8.90	
②	6.68	・ 区間内最小値 3.90
③	7.48	・ 揚水ポンプにて社内中和設備に戻し中和
④	6.93	・ ④より下流のpH値安定を確認できたため 8/23測定後④,⑦横の土嚢を撤去。 (8/22 環境保全課との協議結果による)
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		・ 以降は④の測定をもって下流への影響を監視する
⑪		



■ 土嚢

質問・問い合わせ先 (Tel: 053-522-1911 業務課まで)